




Relatório de análise

Data do relatório 28/4/2008

Empresa Alencar Instalações
Endereço CRS 513 BLOCO B ENTRADA
09 SALA 203
Operador de termografia Alencar Sarkis Quimarães

Cliente Quadros CONAB
Endereço do site
Pessoa a contactar



Parâmetros da imagem e do objecto		Comentário de texto
Modelo de câmara	FLIR InfraCAM Wester	
Data da imagem	2008:04:28 17:16:54	
Nome da imagem	QAC SUMEP.jpg	
Emissividade	0,98	
Temperatura reflectida	20,0 °C	
Distância do objecto	2,0 m	

Descrição
Quadro QAC SUMEP necessita de reaperto